

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce **zaprasza do złożenia oferty na dostawę głowic termostatycznych oraz grzejnikowych zaworów termostatycznych z dynamiczną regulacją przepływu do realizacji zadań remontowych w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce w szacunkowej ilości 490 szt.**

1. Zamawiający.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce
ul. Parkowa 6, 17- 200 Hajnówka
tel. 85/682 36 04, zgmhajnowka@zetobi.com.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

1. dostawa głowic termostatycznych oraz grzejnikowych zaworów termostatycznych z dynamiczną regulacją przepływu (około 490 szt.) o średnicy nominalnej 15 mm i 20 mm,
2. dostawę zaworów równoważących, hydrokontroli o średnicy nominalnej 15 mm,
3. dostarczenie szablonu doboru nastaw regulacji hydraulicznej na oferowanych zaworach w zależności od mocy grzejników lub ilości elementów grzejnych
4. dostarczenie ulotek dotyczących zasad eksploatacji głowic termostatycznych oraz racjonalnego wykorzystania ciepła

Tabelaryczny wykaz urządzeń.

Lp.	Urządzenie [kpl].	Ilość [szt.]
1	Zawór grzejnikowy DN 15 wraz z głowicą	490
2	Zawór grzejnikowy DN 20 wraz z głowicą	4
3	Zawór równoważący Hydrokontrol DN 15	44

3. Wymagania techniczne dla urządzeń:

- a) Głowice:
 - głowica cieczowa z mieszkim sprężystym,
 - system mocowania głowicy do zaworu uniemożliwiający poluzowanie głowicy podczas eksploatacji, na tzw. klik,
 - plombowanie głowicy termostatycznej na zaworze systemowe, fabryczne, nierozbieralne bez zniszczenia, zabezpieczające przed demontażem głowicy,
 - dokładność regulacji oferowanej głowicy CA=0.2K zgodnie z aktualną normą EN215
- b) Zawory:
 - zakres regulacji automatycznej przepływu dla dolnej wartości 10 l/h lub mniej – każda średnica zaworu,
 - zakres regulacji automatycznej przepływu dla górnej wartości 110 l/h lub więcej – każda średnica zaworu,
 - nastawa płynna umożliwiająca ustawienie każdej wartości z zakresu,
 - min. ciśnienie dyspozycyjne dla zaworu nie więcej niż 10 kPa dla każdej nastawy przepływu,
 - elementy wewnętrzne zaworu możliwe do wymiany i dostępne w ofercie handlowej producenta zaworów,

- możliwość kontroli na zaworze elektronicznym przyrządem pomiarowym zgodności parametrów pracy instalacji pod kątem ciśnienia dyspozycyjnego w miejscu montażu zaworu.

4. Oferta powinna zawierać.

- Termin ważności oferty,
- Cenę netto w złotych bez podatku VAT,
- Należny podatek VAT,
- Cenę brutto wraz z należnym podatkiem VAT
- Termin wykonania zamówienia, termin dostawy,
- Warunki płatności,
- Okres/warunki gwarancji,
- **Karty katalogowe urządzeń.**

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, będącym załącznikiem do niniejszego zapytania. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

5. Sposób i miejsce składania ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 10.07.2024r. do godz. 12⁰⁰ w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce ul. Parkowa 6, 17 – 200 Hajnówka – sekretariat z dopiskiem „Dostawa dynamicznych zaworów termostatycznych”

6. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym.

W sprawach merytorycznych:

Grzegorz Łukaszuk tel. 85/ 682 36 04 wew. 2, bądź 501 720 408

7. Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Załącznik Nr 1 - formularz ofertowy,
2. Załącznik Nr 2 – projekt umowy.

Dyrektor ZGM
mgr inż. Anatol Łapiński
Zarządca Nieruchomości
Lic. zaw. Nr 7490

Hajnówka, dnia 03.07.2024r.