

Hajnówka, dnia 22.05.2025

Dotyczy zamówienia pn: „Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Lipowa 168 w Hajnówce”

Ad 1. Proszę o podanie wykazu stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parametrami technicznymi.

Odpowiedz:

1. stolarka okienna (okna i drzwi balkonowe – $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2)\text{K}$)

Okna piwniczne PCV w kolorze białym, uchylne, o wymiarach:

800 mm x 800 mm – w ilości 1 sztuki,

800 mm x 500 mm - w ilości 26 sztuk.

2. stolarka drzwiowa (drzwi zewnętrzne – $1,3 \text{ W}/(\text{m}^2)\text{K}$)

a) drzwi wejściowe zewnętrzne:

stalowe, ciepłe, wraz z osprzętem (samozamykacz, gałkoklamka, stopka) lewe, dwuskrzydłowe o wymiarach: **1480 mm x 2060mm – w ilości 3 sztuk.** (podział skrzydeł 900 + reszta)

oraz

b) drzwi wejściowe wewnętrzne:

stalowe, wraz z osprzętem (samozamykacz, klamka), lewe, dwuskrzydłowe o **wymiarach 1450 mm x 2060mm – w ilości 3 sztuk.** (podział skrzydeł 900 + reszta)